

福岡県司法書士会 会館新築に係る設計監理業務のプロポーザルによる募集について

質問事項とその回答


No.	受付日	質問事項	回答
1	1/15	様式3の「協力事業所の状況」項目に、「協力事務所がある場合は、以下にその名称、代表者、担当者名及び業務分担内容等を記載してください。」と記載がありますが、表の中にはそのような項目が見当たりません。空いているスペースに記入と言う事で宜しいでしょうか？	様式3を変更いたしましたので、所定の箇所にご記入をお願いいたします。なお、変更前の様式3で提出していただいても構いませんが、その場合は、空いているスペースにご記入をお願いいたします。
2	1/15	様式4の事務所の主要業務実績及び様式5の総括責任者・主任技術者に記載する実績ですが、参加条件で求められて同種実績(募集要項P.3-4.参加資格及び条件-⑩)に限らず、主要業務実績(例えば、福岡県以外の実績)を記載して良いと言う事で宜しいでしょうか？	様式4には、少なくとも1件は、募集要項の4.参加資格及び条件11号(P3)に該当する実績をご記入願います。2件以上の実績を記入される場合は、上記に該当しない実績を記入していただいても構いません。 様式5には、上記に該当しない実績を記入していただいても構いません。
3	1/15	様式4の注4)に、「主な受賞歴について、写真、図面、評価等を別紙にまとめてください。」とありますが、用紙サイズはA4に限らず任意のサイズ(図面はA4サイズでは分かりにくい場合もございますので例えばA3等)で宜しいでしょうか？	A4サイズを標準といたします。ただし、記載内容等がわかりにくい場合はA3サイズ等でも構いません。

4	1/20	様式4について、主要業務実績は「募集要項4,参加資格及び条件」の⑩にあるように400㎡以上の新築工事しか記入できないのか面積がそれ以下の新築工事も載せていいのか教えてください。	No2の回答を参照してください。
5	1/20	上記質問と同じく、様式5について総括責任者・主任技術者の主要業務実績は400㎡以下の工事を記入して良いのか教えてください。	No2の回答を参照してください。
6	1/23	事業費について、工事予算額の上限が17,000万円としてありましたが、①新築工事費②新築建物の設計管理業務料③既存建物解体費④工事中の仮設事務所費用の①②についてのみの費用でしょうか。③④も含まれるのでしょうかお知らせください。	質問事項のうち①新築工事費、②新築建物の設計管理業務料④工事中の仮設事務所費用（工事現場事務所）については、工事予算額に含まれますが、③については含みません。 なお、工事期間中の当会仮会館の設置費用についても含みません。
7	1/23	既存建物の杭の状況が分かりましたらお知らせください。（構造図の杭伏図や杭の長さが分かるもの等）	本書の末尾の記載図面を参照してください。 なお、杭の長さの判明する資料はございませんのでご了承ください。


8	1/27	<p>プロポーザル参加のご案内における参加対象者に「福岡県内の設計事務所」とあります。本社は大阪市ですが、福岡市内で事務所登録（福岡県知事）を行っている場合、九州事務所として参加は可能と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>参加可能です。募集要項の参加資格及び条件においては、事務所の所在地の制限はございません。参加表明書の提出にあたっては、実際に設計監理業務を実施する事務所（支社・営業所等）の状況をご記入ください。</p> <p>また、主要事務所（本店等）の状況を記載される場合は、別紙に記載してください。</p> <p>なお、公益社団法人福岡県建築士会様及び一般社団法人福岡県建築士事務所協会様を通してご案内した際の「福岡県司法書士会館設計プロポーザル参加のご案内」では、誤って福岡県内の設計事務所を対象とする旨の記載をしておりましたが、福岡県内に限らず多くの皆様からのご参加をいただきたく考えておりますので、お詫びの上訂正いたします。</p>
9	2/3	<p>審査委員の8名の方のお立場・所属等をお示してください。</p>	<p>当会役員（司法書士）数名、会館建設委員会委員（司法書士）7名、外部委託一級建築士1名です。</p>
10	2/3	<p>1次審査通過者の所属・通過者数は公表されますか。</p>	<p>公表いたしません。</p>
11	2/3	<p>本業務に既存建物の解体設計は含まれますか。</p>	<p>本業務に解体設計は含まれておりません。 なお、NO,6の回答を参照してください。</p>

12	2/3	職員および利用者（会員）の男女比率をお示してください。	当会会員の男女の構成比率は、男性：82%、女性：18%となっております。
13	2/3	敷地の測量図や高低差情報があればお示してください。	敷地測量図はありませんが、「整備方針」の別紙既設配置図を参照してください。（既設配置図には、北側 10.890m、南側 10.727m、東側 12.472m、西側 12.254m、と記載されています） また、敷地の高低差は図面上不明です。
14	2/3	敷地内に必要な駐車台数・駐輪台数があればお示ください。	敷地内に駐車場及び駐輪場の設置は不要です。
15	2/3	2次審査の技術提案書の表現について、表現手法に制限はありますか。	特段の制限は設けておりません。
16	2/3	2次審査についてヒアリングでの最終審査の際、技術提案書以外の説明資料として模型等を会場に持ち込むことは可能でしょうか。	随意の方法にてご説明いただいても結構ですが、書面以外のものをお持ちいただく場合は、事前にご相談ください。
17	2/3	2次審査についてヒアリングでの最終審査の際、動画等大容量のデータにてプレゼンをする場合、提案者パソコンを会場に持ち込むことは可能でしょうか（事務局用意のパソコンでの動作が事前に確認できない場合）。	持ち込みを予定する機材については、事前にご相談ください。

18	2/3	技術提案書について A3 サイズでのレイアウトとしてよろしいでしょうか。	適宜の様式で結構です。
19	2/3	事務所の主要業務実績ですが、前職において個人としての受賞歴がある物件を一部採用してもよろしいでしょうか。その場合、確認済証（確認申請も含む）及び契約書の添付は必須でしょうか。	<p>事務所の主要業務実績については、あくまで事務所における主要業務実績をご記載ください。個人の受賞歴は、「統括責任者・主任技術者（様式5）」に記載ください。</p> <p>なお、個人営業であった者が、法人設立して現在に至っている場合は、個人での受賞歴等を事務所の主要業務実績に記載することは構いません。</p> <p>確認済証（確認申請も含む）及び契約書が添付できない場合には、その作品の設計者等を特定できる資料をつけてください。</p>
20	2/4	様式5：工事監理責任者は、総括及び設計技術者との重複は可能ですか？	工事監理責任者について、総括及び設計技術者との重複は可能です。



基礎伏図 1/100



符号	長さ耐力(t)	主筋 T <sub>0</sub> (mm)	
1000φ	200 <sup>t</sup>	17-0.9	F <sub>1</sub>
900φ	160 <sup>t</sup>	10-0.9	F <sub>2</sub>
800φ	120 <sup>t</sup>	8-0.9	F <sub>3</sub>

2) 杭 7-7° 90-0250 O<sup>5</sup>  
 角鉄筋 13φ-0.7500<sup>5</sup>  
 7-7°高さは 1.200とする。配筋は(横-0.5) F<sub>2</sub>配に準ず。

特記なき限り下記による  
 コンクリート F<sub>c</sub> 210 kg/cm<sup>2</sup>  
 鉄筋 SR-24 (13φ以上)  
 SD-30 (16φ以上)

ア-スドールに於現場打コンクリート杭伏図 1/50

